




Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Technológiai és Környezetvédelmi Osztály



Vass Csaba
tervező úr részére

Záhony
Alkotmány út 8.
4625

Iktatószám: Dok/...3264..... - ...1..../2017.

Tárgy: Fegyvernek Város csapadékvíz elvezetése,
valamint a csapadékvíz elvezetés építése
miatti ivóvízvezeték kiváltás.

TOP-2.1.3-JN1-2016-00005. I.ütem

Ügyintéző: Balla Marianna (+36/70-4122929)

E-mail: balla.marianna@trvzrt.hu

Hiv.sz.: 175710469 – e-közmű; 3/2017. tervszám

Ügyintéző: Vass Csaba

E-mail: csavass@gmail.com

Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen
a fenti iktatószámra hivatkozni!

Tisztelt Tervező Úr!

Az egységes elektronikus közmű-nyilvántartó rendszeren keresztül egyeztetésre bemutatták a tárgyban megnevezett létesítmény helyszínrajzát, melyre a Társaságunk kezelésében lévő közműhálózatok felvezetésre kerültek és az alábbi közmű üzemeltetői nyilatkozatot adjuk.

A tervezett létesítmény a Társaságunk üzemeltetésében lévő **víziközmű hálózatokat érinti.**

A felvezetett nyomvonalak helye tájékoztató jellegű, a pontos nyomvonalak meghatározásához kézi földmunkával történő kutatóárok feltárás szükséges, közműveink környezetében csak kézi földmunka végezhető, közműveinket védőcsőben kell keresztezni, vagy a megfelelő védelmről gondoskodni szükséges.

Csapadékvíz elvezetés:

A csapadékvíz elvezetés építése során érintett víziközmű-szerelvényeket, érintett aknákat, tisztítóidomokat, a tolózárok csapszekrényeit a tervezett létesítmények szintjébe kell emelni.

Az érintett szakaszokon lévő **tűzcsapokat a létesítmény nyomvonalából ki kell helyezni és föld feletti kitörésbiztos kivitelűre kell cserélni**, amennyiben arra a műszaki lehetőségek adottak.

A tűzcsapok cseréjét Társaságunktól kell megrendelni.

Az érintett vízbekötéseket meg kell vizsgálni. Ahol acél csőanyagú vezetékek vannak, javasoljuk azokat KPE csőanyagúra kell cserélni, a vízmérő akna szükség szerinti átalakítása mellett.


A pontos helyszíneket egyeztetni szükséges helyi kirendeltségünk üzemvezetőjével.

A csapadékvíz elvezető árok kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a fő nyomóvezetékek és bekötővezetékek földtakarása min. 1,00 méter maradjon.

Az ivóvíz és szennyvízhálózat keresztezése esetén a vezetékek védelmről szóló MSZ 7487-2/1980 és a 9004/1982.sz. KPM-IPM közös véleményben foglaltak szerint kell gondoskodni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a település csapadékvíz elvezető rendszerét nem Társaságunk üzemelteti.





Víziközművek kiváltása:

A zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető csatorna építése során a Fegyvernek, Szegfű utcában szükségessé válik az ivóvíz törzshálózat (gerincvezeték) kiváltása is, mintegy 250 m hosszban.

A tervezett ivóvízvezeték-hálózat kiváltással, a tervben alkalmazott műszaki megoldásokkal, csőanyagokkal, szerelvények elhelyezésével egyetértünk.

A tűzcsapokat kitörésbiztos, föld feletti kivitelben kell megépíteni, amennyiben az ivóvízvezeték kiváltása tolózárat is érint, **gumiékszárású tolózárak beépítését kérjük,** beépítési készlettel, csapsze krénnyel.

Az ivóvíz gerincvezeték kiváltása során az **érintett bekötővezetékek cseréjéről is gondoskodni kell,** a bekötővezetékek építése előtt kérjük bemutatni a vízmérőhely(ek) építészeti, illetve gépészeti szerelésére vonatkozó terveket.

A vízmérőaknában elhelyezett, vízmérő utáni (felhasználó felőli oldalon) elzáró szerelvényt – az ivóvíz visszaáramlás megakadályozása érdekében – minden esetben visszacsapó szeleppel kell ellátni.

A KPE csövek szerelésénél a műanyag hegesztést, elektrofittinggel kérjük elvégezni.

A vízhálózat illetve az érintett ivóvíz-bekötővezetékek kiváltásakor a kiviteli tervek készítése során ismételt egyeztetést kérünk, az ingatlanok vízbekötését külön eljárás keretében kell engedélyeztetni Társaságunknál.

A nyomvonalas vízilétesítményeket a megépítést követően Fegyvernek Város Önkormányzatának tulajdonába **térítésmentesen át kell adni.**

Amennyiben az építés során **a kiváltott ivóvízvezeték bármilyen paramétere** (a vezeték anyaga, átmérője, hossza, az elhelyezendő tűzcsapok, tolózárak mérete, száma), **a vezetékszakaszon létesítendő vízbekötések száma módosul,** az ivóvízvezeték kiváltás **vízjogi létesítési engedélyes tevékenységnek minősül.**

Sikeres műszaki átadás-átvétel után a **vízjogi üzemeltetési engedély módosítását is az illetékes hatóságtól meg kell kérni,** az engedélyezési eljárás során **felmerülő költségeket át kell vállalni,** majd Társaságunk a jogszabályi feltételek és tulajdonosi elvárások teljesülése esetén, szerződéskötést követően üzemeltetésre átveszi és hosszú távon jól karbantartva üzemelteti.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosításához szükséges megjelölni, valamint kimutatást készíteni a megszűnő és építendő új közüzemi ivóvízhálózat helyéről (utca, hrsz.), hosszáról, anyagáról, átmérőjéről, a kiserelendő, illetve beépítendő szerelvények, aknák számáról, műszaki paramétereiről.

A vezetékkiváltást követően a megépített vezetékhalózatot fertőtleníteni, **az ivóvízminőséget negatív vízmintával igazolni szükséges.** Az ivóvíz minőségének meg kell felelnie a 201/2001.(X.25.) Kormányrendeletben foglalt határértékeknek.

A munkavégzés időtartamára a szakfelügyeletet meg kell rendelni.

A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal helyi kirendeltségünket előzetesen értesíteni kell.


Kapcsolattartó: Sárík Zsolt fenntartási üzemvezető; Telefon: 06-70/399-5318

Az ivóvíz és szennyvízhálózat munkaidőn túli őrzéséről vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Technológiai és Környezetvédelmi Osztály



A munkálatok ideje alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat) a munkaterületen kell tartani.

A szabványokban előírt védőtávolságokat be kell tartani.

A kivitelező köteles bármely rongálást/vezetékhibát azonnal jelezni a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jász-Nagykún-Szolnok Megyei Központjánál 5000 Szolnok, Thököly út 83. sz. alatt vagy az (56) 887-027-es telefonszámon, illetve a kapcsolattartónak.

A kivitelezés során okozott károkért Részvénytársaságunk felelősséget nem vállal, adott esetben anyagi kártérítési igénnyel él.

A fentiek maradéktalan betartása mellett a bemutatott 3/2017. tervszámú helyszínrajzok alapján a csapadékvíz elvezetés építése ellen kifogást nem emelünk, az ivóvízvezeték kiváltás vízjogi létesítési engedélyének kiadásához hozzájárulunk.

Debrecen, 2017. szeptember 29.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
KHB: 10404508-45013087
Adószám: 11265832-2-16
50

Szabó Csaba
technológiai és környezetvédelmi
osztályvezető



